

Anybus 网关 – EtherCAT主设备到Modbus TCP服务器

貨號: ABC3128-A

Anybus 网关 – EtherCAT MainDevice to Modbus TCP使您能够将任何EtherCAT设备连接到Modbus TCP控制系统。Anybus 网关可确保不同工业网络之间的可靠、安全和高速数据传输。得益于我们直观的基于 Web 的用户界面，它们也非常易于使用。



将 EtherCAT 设备连接到 Modbus TCP 控制系统的协议转换器

特點和優點

- ✓ **直观的用户界面**
使用基于 Web 的直观用户界面，通过拖放功能轻松配置网关，或分析实时数据、导出日志文件和生成支持包。
- ✓ **高性能**
网关由屡获殊荣的 NP40 网络处理器和高端组件提供动力支持，可满足不断增长的更快数据传输需求。
- ✓ **即时数据传输**
即时数据传输使您可以利用高速工业网络，因为网关提供硬件加速的字节序转换（字节交换），从而节省了 PLC 的处理时间。
- ✓ **即时诊断**
用户界面显示实时连接状态和 I/O 数据映射，便于故障排除。轻松生成包含所有必要信息的支持文件。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。
- ✓ **网络安全**
安全启动可防止恶意软件，而安全开关可锁定配置以防止未经授权的更改。禁用生产中使用的端口以增加另一层安全性。
- ✓ **优化的硬件设计**
网关具有前向端口，专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **5 年质保**
得益于精心挑选的工业组件，网关可在恶劣环境中可靠运行，确保正常运行时间和使用寿命。我们对质量的信心体现在 5 年保修中。
- ✓ **品牌标签**
预先配置网关，并使用您的标准色和 logo 自定义硬件和用户界面。

Anybus 网关 – EtherCAT主设备到Modbus TCP服务 器



常规	
净宽 (mm)	27
净高 (mm)	144
净深 (mm)	98
净重 (g)	150
包装宽度 (mm)	12
包装高度 (mm)	2
填充深度 (mm)	8
包装重量 (g)	185
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	90mA @ 24V DC (2.2W)
电流消耗 Vcc 标称值 时的最大值 (mA)	125mA @24V DC (3W)
输入电压 (V)	12-30V DC
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	UL 94 VO"

Anybus 网关 – EtherCAT主设备到Modbus TCP服务器



常规

包装材料	硬纸板
保修 (年)	5

标识和状态

产品 ID	ABC3128-A
型号代码	40-ETH-ETH-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A991.b.1

物理特征

连接器/输入/输出	2xRJ45、2xRJ45、RJ45 配置端口
按钮	恢复出厂设置

EtherCAT 特性

EtherCAT 模式	主站 / 主站设备
EtherCAT 支持的功能	COE (基于 EtherCAT 的 CAN) ;PDO;仅扫描
EtherCAT 连接从属设备的数量	24 Slaves / SubDevices
EtherCAT 带宽	10/100 Mbit down to 1ms cycle time
EtherCAT 输入数据大小	1500 bytes
EtherCAT 输出数据大小	1500 bytes

Modbus-TCP特性

Modbus-TCP模式	从站/服务器
Modbus-TCP支持的功能	Modbus规范V1.1b3; 4个连接; 菊花链
支持的 Modbus-TCP 函数	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23, 43/14
Modbus-TCP带宽	10/100 Mbit/s



Modbus-TCP特性

Modbus-TCP 输入数据大小	1500 bytes
-------------------	------------

Modbus-TCP 输出数据大小	1500 bytes
-------------------	------------

认证和标准

防护等级 IP	IP20
---------	------

UL Information	E214107: Ord.Loc UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-2-201
----------------	---

ATEX Information	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, 60079-7, IEC 60664-1
------------------	--

环境	EN 55016-2-3 A类、EN 55032 A类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6
----	--

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------



Anybus 网关 – EtherCAT主设备到Modbus TCP服务器

使用案例



Communicator 可用于需要使用不同工业协议在控制系统之间传输数据的任何地方。