

灵活扩展卡 - 2 个串行端口 - Class 1 Div 2

货号: FLA3301_00H

该卡增强了Ewon Flexy与2个串行端口的连接性，使OEM和系统集成商能够互连并从串行设备中检索数据。Ewon Flexy是任何串行设备或PLC与以太网LAN之间的链接。兼容Ewon Flexy 10x、20x 系列和 205。



可互换扩展卡，增强连接性

特点和优点

✓ 构建您自己的 Flexy 网关

跟上通信技术的发展，同时保护您在设备上的投资！
Ewon Flexy扩展卡使该网关具有高度模块化和灵活性。



灵活扩展卡 - 2 个串行端口 - Class 1 Div 2

常规

净宽 (mm)	22
净高 (mm)	79
净深 (mm)	78
净重 (g)	44
包装宽度 (mm)	102
包装高度 (mm)	30
填充深度 (mm)	95
包装重量 (g)	65.5
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	+60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	+70
交付内容	本产品由以下组件组成：插入塑料前板并包装在带有黄色贴纸的 ESD 塑料袋中的电子扩展板、纸质版法律参考和纸板箱。
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3

标识和状态

产品 ID	FLA3301_00H
型号代码	00601
原产国	比利时



灵活扩展卡 - 2 个串行端口 - Class 1 Div 2

标识和状态

海关编码	8517790000
出口管制分类编号 (ECCN)	5A992.c

物理特征

连接器/输入/输出	1 个 RS232/485/422 端口：连接器：SUBD9（公头），物理模式：RS232/422/485，可通过拨码开关配置） 1 个 RS232 端口：连接器：SUBD9（公头），物理模式：RS232
-----------	--

认证和标准

UL Information	This variant of the product fulfills the requirements of: UL 121201, 9th Ed., Issue Date: 2017-09-15, Revision Date: 2021-04-01 and CSA C22.2 NO. 213-17, 3rd Ed., Issue Date: 2017-09-15, Revision Date: 2021-04-01 for use in Hazardous Locations Class, 1 Division 2.
环境	温度 - 操作和储存测试符合：IEC 60068-2-1冷测试，IEC 60068-2-2干热测试，IEC 60068-2-14温度变化，IEC 60068-2-30循环湿热测试
振动和楔块	振动和冲击测试依据：IEC 60068-2-27 颠簸、IEC 60068-2-64 振动（宽带随机）、IEC 60068-2-6 振动（正弦波）
WEEE类别	IT和电信设备
其他认证	Giteki 日本